

# 关于对平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（石城镇）项目选址研究报告的公示

## 一、项目情况

1、项目名称：平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（石城镇）项目选址研究报告。

2、建设单位：平顺县住房和城乡建设管理局。

3、项目性质：新建项目。

4、项目位置：平顺县石城镇石城村、向阳庄村、源头村。

5、用地规模：1514.31 平方米，合 2.27 亩。

6、项目建设规模及内容

1) 建设规模：

石城镇生活污水处理设施处理规模为 200m<sup>3</sup>/d。

2) 建设内容：

①污水处理设施建设内容包括：格栅、调节池、A2O+MBR 一体化设备、设备间、值班室等。

②配套管网工程

主干管 4567m，支管 6488m，检查井 438 个，沉泥井 2 座

## 二、项目建设依据

(1) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年版）

(2) 《建设项目选址规划管理实施办法》（山西省住建厅 2014）

(3) 《建设项目选址研究报告编制导则》（山西省住建厅 2006）

(4) 《平顺县城乡总体规划（2017-2035）》

(5) 《平顺县建制镇生活污水处理设施建设专项规划》  
(2020-2025)

(6) 《平顺县土地利用规划图（2006-2020）》

(7) 《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT51347-2019）；

- (8) 《城市污水处理工程项目建设标准》（2001 修订）；
- (9) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
- (10) 《小城镇污水处理工程建设标准》（建标 148-2010）；
- (11) 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 版）；

### 三、选址拟选方案

推荐选址方案为方案一、位于平顺县石城镇石城村西北侧 230 米，用地面积 1514.31 平方米合 2.27 亩。现状场地平整。从行业准入、城乡规划、工程设施、资源环境、安全性、社会影响等方面进行对比分析，确定本项目选址方案。选址位置如图所示。

推荐方案图



