

# 关于对《平顺县天然气输送管道工程项目选址研究报告》的公示

## 一、基本概况

1、项目名称：平顺县天然气输送管道工程项目选址研究报告

2、建设单位：平顺县金途城建开发投资有限公司

3、项目性质：新建项目

4、项目位置：长治市平顺县

5、建设内容和规模：本工程高压燃气管道压力 2.5MPa，采用无缝钢管 20#DN200 管材，管道总长度 13.0km 及配套主线 DN200 阀门井 2 座，支线 DN50 阀门井 5 座。

6、投资规模：工程总投资 2406.16 万元


项目建设资金来源：申请上级资金和县财政资金

## 二、选址推荐方案

全长 13 公里，接气点为平顺工业园区拟建调压站，接气管径 DN200。主要路由走向：接气点接出后沿胶海线（G341 国道）由西向东敷设，途径北甘泉村、苗庄镇，胶海线（G341）与长治绕城高速交汇处，管线穿越 S325 省道，连接至 S351 省道，沿着 S351 省道继续向东，穿越长治绕城高速公路，

继续沿着 S351 省道向东敷设，途径东五马村、下庄村、北庄村、岭底村，在岭底村东南侧，翻越赢仗岭隧道 1 处，之后继续沿着 S351 省道一路向东敷设至森众 LNG 气化站，途径郭和村、前郭和村。

### 推荐选址方案图



公示时间：2026 年 2 月 25 日-2026 年 3 月 9 日，共 10 个工作日。

平顺县自然资源局  
2026 年 2 月 25 日